

「ひまわり学園再編整備に係る建築工事」の入札説明書等に係る質疑回答書

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団

No.	図面番号等	質疑事項	回答
1		参考数量表の開示はないのでしょうか。	ございません。
		(デイサービス事業所)	
2		現地調査は可能なのでしょうか。	ひまわり学園へ連絡調整の上現地調査可能とします。
3	5/A	外構工事の路床の試験は、必要なのでしょうか。 (粒度試験、支持力、締固め度試験)	路床試験は特に必要ありません。
4	1/S	梁貫通補強筋は、既製品でも良いのでしょうか。	よろしいです。既製品メーカーの基準に基づいた製品を選定の上、監理者へ提示して下さい。
		(障がい者支援施設)	
5	13/A	庇スラブ裏の部分も誘発目地が必要でしょうか。	軒裏も入れてください。

「ひまわり学園再編整備に係る建築工事」の入札説明書等に係る質疑回答書

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団

No.	図面番号等	質疑事項	回答
		(共通事項)	
6		内訳書の詳細（細目）は、支給いただけるのでしょうか。	ございません。
7	2/A 特記仕様書	仮囲い仕様・範囲が図示となっています。ご指示ください。	仮囲いの仕様については特に指定はありませんが、工事期間中は自活訓練棟が利用できるようにして下さい。また、渡り廊下の接続部には工事中の安全対策として仮間仕切り等を設置して下さい。