

「高千穂学園再編整備に係る建築工事（第Ⅰ期）」の入札説明書等に係る質疑回答書

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団

| No. | 図面番号等              | 質疑事項   | 回答  |
|-----|--------------------|--|---|
| 1   |                    | 参考数量表の開示はないのでしょうか。                                     | ございません。   |
| 2   | A-10               | 壁化粧ケイカル板は、目透かし張りでしょうか。                                 | 目透かし張りとし、継目シーリングにて処理とします。   |
| 3   | A-13               | 誘発目地は、軒裏スラブも入れるのでしょうか。                                 | 軒裏も入れてください。   |
| 4   | A-5、8、14           | 外壁面、屋根スラブ面の断熱材の仕様を指示願います。                              | 外壁と屋根スラブのコンクリート部分は硬質発泡ウレタン吹付t=20、外壁の鉄骨造部分サイディング下はグラスウール24kg/m <sup>3</sup> t=50、屋根の鉄骨造部分は複合板t=33（ふくごうくん・ニチハ同等）とします。 |
| 5   |                    | 現地調査は可能なのでしょうか。  | 高千穂学園へ連絡調整の上、現地調査可能とします。  |
| 6   | A-17               | 排煙窓オペレーターは、露出型でよいのでしょうか。                               | 埋込型とします。  |
| 7   | A-14、20、21         | 男性浴室、女性浴室、洗濯室、倉庫のコンクリート壁にある点線は、何を表示していますか。指示ください。      | コンクリート増打t=20です。   |
| 8   | A-5、13、14、20、21、38 | 壁断熱材は吹付ですか。また内部界壁コンクリート部も断熱材が必要ですか。断熱材の種類と施工場所を指示ください。 | No.4に準じます。又、界壁コンクリートに断熱材は不要です。  |

「高千穂学園再編整備に係る建築工事（第Ⅰ期）」の入札説明書等に係る質疑回答書

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団

| No. | 図面番号等     | 質疑事項   | 回答   |
|-----|-----------|--|--|
| 9   | A-1、9     | 浴室腰壁タイル下地が仕上げ表ではラス網モルタル、断面詳細図ではワイヤメッシュ100*100コンクリート増し打ちの表示があります。いずれですか。指示ください。 | 浴室腰壁はアスファルト防水の上ワイヤメッシュ100*100コンクリート増打の上ラス網モルタルの上陶器質タイル貼とします。 |
| 10  | A-9、22    | 生活介護訓練室の木製ブラインド取付場所をご指示ください。   | AW-13,14の額縁取付とします。   |
| 11  | A-9、23    | 男性脱衣室の木製ブラインドの取付場所をご指示ください。  | AW-5の額縁取付とします。   |
| 12  | A-9、23    | 洗濯室①の木製ブラインドの取付場所をご指示ください。   | 不要です。  |
| 13  | A-9、23、24 | 事務室の木製ブラインドの取付場所をご指示ください。  | AW-10の額縁取付とします。  |
| 14  | A-10、24   | 脱衣室の木製ブラインドの取付場所をご指示ください。  | 不要です。  |
| 15  | A-10、25   | 女性脱衣室の木製ブラインドの取付場所をご指示ください。  | 不要です。  |
| 16  | A-10、27   | 夜勤室②の木製ブラインドの取付場所をご指示ください。   | AW-12×2か所の額縁取付とします。  |