

「青島学園地域小規模児童養護施設新棟建築工事」の入札説明書等に係る質疑回答書

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団

No.	図面番号等	質疑事項	回答														
1		ホームページへは別記様式第1号から5号まで掲載いただいておりますが、条件付一般競争入札公告共通事項書に記載のあります、別記様式第6号、7号、8号は落札候補者となった時点で様式と作成時注意事項等のご連絡をいただけるのでしょうか。	別記様式第6号、7号、8号は落札候補者となった時点で様式を配付し、説明します。														
2		入札公告についてご質問です。5の入札日程等に関する事項の入札執行の曜日が（水）になっておりますが、令和7年9月18日（木）でよろしいのでしょうか。	入札執行日につきまして、令和7年9月18日（木）です。														
3		辞退届についてご質問です。都合により辞退の際は、辞退届の提出が必要でしょうか。様式・提出期限・提出方法等についてご回答いただけますと幸いです。	入札を辞退する際は、入札執行前にあつては、入札辞退届を直接持参、又は入札日の前日までに到達するよう送付をお願いします。また、入札執行中にあつては、入札辞退届又は入札を辞退する旨を表記した入札書を入札執行する職員に直接提出をお願いします。 なお、入札辞退届は任意の様式で構いませんが、参考様式をホームページ(https://www.m-sj.or.jp/jimukyoku/aosimagakuen-sintikukouji/)に追加で掲載します。														
4	A-03	木材規格の確認です。土台、柱、梁が下地用で明記されておりますが、下地材は、根太、垂木を想定しており土台、柱、梁は構造材ではないでしょうか。構造材と下地材で含水要件が違いますので、ご確認の上ご教授ねがいます。 ■木材の工事現場搬入時の含水率 <table border="1" data-bbox="452 1107 1180 1265"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>A種</th> <th>B種</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構造材</td> <td>20%以下</td> <td>25%以下</td> <td rowspan="3">全断面の平均の推定値とする。</td> </tr> <tr> <td>下地材</td> <td>15%以下</td> <td>20%以下</td> </tr> <tr> <td>造作材</td> <td>15%以下</td> <td>18%以下</td> </tr> </tbody> </table> (特記がなければA種とする。) (工事現場搬入時、含水率の測定は高周波水分計による。)	種別	A種	B種	備考	構造材	20%以下	25%以下	全断面の平均の推定値とする。	下地材	15%以下	20%以下	造作材	15%以下	18%以下	土台、柱、梁は構造材扱い、根太、垂木については下地材の含水率とします。
種別	A種	B種	備考														
構造材	20%以下	25%以下	全断面の平均の推定値とする。														
下地材	15%以下	20%以下															
造作材	15%以下	18%以下															
5	A-03	木材規格の確認。造作用についてもJAS材の適用は必要でしょうか。	造作用木材についてもJAS材が適用されるものとします。														